

## OPSCHRIFT

Vergadering van 23 april 2018

Besluit nummer: 2018\_GR\_00349

**Onderwerp:**

**Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van dringende herstellingswerken aan de parking van het Algemeen Politiecentrum Gent - 2018/0044 - Bestek - Vaststelling - Kennisneming**

**Beknopte samenvatting:**

De gemeenteraad neemt kennis van het bestek 2018/0044 - overheidsopdracht van werken - uitvoeren van dringende herstellingswerken aan de parking van het Algemeen Politiecentrum Gent.

Het bestek 2018/0044, met als procedure de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking werd omwille van de dringende noodzaak om de herstellingswerken uit te voeren, vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 08 februari 2018.

**Bevoegd:** Daniel Termont

**Bestemd voor:**

- Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

---

## DE GEMEENTERAAD

---

## AANHEF

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

De Nieuwe Gemeentewet, artikel 234.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42, § 1, 1°, a.

**Bijgevoegde bijlage(n):**

- bestek

---

## MOTIVERING

Door de hevige neerslag van de afgelopen maanden hebben er zich op de grindparkings binnen het complex van het Algemeen Politiecentrum Gent een aantal diepe putten gevormd die de afgelopen weken reeds meermaals schade hebben aangericht aan de dienstvoertuigen en privévoertuigen van de medewerkers van de Politiezone Gent. Daarnaast werd aan de parking ter hoogte van de hoogspanningscabine van het complex recent vastgesteld dat de betonnen greppel en de betonnen afdekplaten van de greppel waarin de elektriciteitskabels van de hoogspanningscabine liggen, aan het wegzakken zijn, waardoor de greppel kan onderlopen met water. Deze hoofdkabels voorzien het Algemeen Politiecentrum - en de serverroom van de zone in het bijzonder - van stroom. Voorts liggen in diezelfde goot de elektriciteitskabels van de noodgroep die zorgen voor stroom bij algemene elektriciteitspannes of stroomuitval. Een verdere verzakking van deze greppel zou voor ernstige problemen kunnen zorgen aan de elektriciteitsvoorziening van het complex. Aangezien de leidingen in de greppel ook de serverroom van de zone van elektriciteit voorzien, is voorliggende problematiek bedrijfskritisch.

Gelet op bovenvermelde motivering werd de hoogdringendheid ingeroepen.

Het college van burgemeester en schepenen stelde op 8 februari 2018 het bestek overheidsopdracht van werken - uitvoeren van herstellingswerken aan de parking van het Algemeen Politiecentrum Gent - 2018/0044 vast en gunde de opdracht aan de firma Aclagro, Industrieweg 74, 9032 Wondelgem voor een geraamd bedrag van 26.000 euro (incl. btw). De werken werden intussen uitgevoerd.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de proceure en voorwaarden.

---

**Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen  
Beslist het volgende:**

---

**VOORSTEL**

**Artikel 1:**

Neemt kennis van het bestek van de overheidsopdracht van werken - uitvoeren van dringende herstellingswerken aan de parking van het Algemeen Politiecentrum Gent - 2018/0044 met als procedure de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

---

**BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT**

**Politie - Directie Beheer - Financiën en Middelen**

**Visum van de financieel beheerder:**

Het visum is niet van toepassing.

Niet onderworpen aan Gemeentedecreet

**Financiële informatie:**

Voorgestelde uitgaven:

Volgende budgetten zijn nodig en beschikbaar:

<b>Budgetplaats</b>	<b>Budget positie</b>	<b>MJP 2018</b>	<b>Totaal</b>
3300000	724-60	€ 26.000	€ 26.000

Verwachte ontvangsten:  
Niet van toepassing.