
OPSCRIFT

Vergadering van 8 februari 2018

Nummer: 2018_MV_00048

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Sandra Van Renterghem: Wateroverlast Georges De Baetsplaats – Sint-Kruis-Winkel

Raadslid(-leden):

Sandra Van Renterghem - N-VA

Bevoegd:

Filip Watteeuw

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting:

In de Georges De Baetsplaats (Sint-Kruis-Winkel) is er bij regenval steeds wateroverlast, het water vloeit niet weg in de riolering.

Deze straat werd heraangelegd. Toch klagen de bewoners dat bij regenweer, zoals vandaag, de rioleringen het niet kunnen slikken.

Vraag:

Waarom is dit probleem te wijten?

Welke maatregelen zijn er nodig om dit op te lossen?

Behandeld door de commissie openbare werken, mobiliteit en stedenbouw in openbare vergadering van 8 februari 2018.

ANTWOORD

8 februari 2018

De Dienst Wegen heeft mij laten weten dat ze het probleem kennen en sinds kort ook de oorzaak hebben gevonden.

Sinds het einde van de werken in het dorp van Sint-Kruis-Winkel eind 2016 werden de kolken voor de regenafvoer nog niet geruimd. Bij controle deze week van de betreffende kolken zijn er nog betonresten aangetroffen. Die zorgen voor opstoppingen en de klachten waar u naar verwijst.

Aquafin was destijds opdrachtgever van de werken. De Dienst Wegen heeft hen op de hoogte gebracht, zodat zij hun aannemer opdracht kunnen geven voor het verwijderen van de betonresten.

Vanaf volgende week worden de kolken van de rest van de projectzone geruimd en gecontroleerd op afwatering. De wegendienst is ervan overtuigd dat na verwijderen van de betonresten er geen structureel probleem meer zal optreden.
