

OPSCHRIFT

Vergadering van: 23 maart 2015

Nummer: 2015_MV_00047

Onderwerp:

Lift De Zwarte Doos - ingediend door gemeenteraadslid Filip Van Laecke

Raadslid(-leden):

Filip Van Laecke - CD&V

Bevoegd:

Martine De Regge

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting:

Sinds enige tijd is de lift in De Zwarte Doos in Gentbrugge, waar de diensten Stadsarcheologie en Stadsarchief zijn gehuisvest, buiten werking.

Naar verluidt ontbreken de financiële middelen om de lift te herstellen.

Vraag:

Waarom sleept de herstelling van de lift in De Zwarte Doos zo lang aan? Wanneer zal die worden uitgevoerd?

ANTWOORD

25 maart 2015

Twee van de drie liften binnen De Zwarte Doos zijn momenteel buiten gebruik. Het besturingssysteem van deze liften was geleverd door een constructeur die inmiddels niet meer bestaat, deze besturingssystemen zijn niet betrouwbaar gebleken en kunnen niet meer 'opgelapt worden'.

Daarom dringt een complete vervanging van deze besturingssystemen zich op, de kost hiervan wordt geraamd op 70.000 euro voor de drie liften, in de onderhoudskredieten van 2015 zijn de nodige kredieten voorzien.

Het bestek 'Het vernieuwen van liftsturingen en vervangen van liftdeuren in diverse stadsgebouwen' - TDG/2015/008/ADV/EXP/253 is hiervoor opgemaakt en zal in het college van 26 maart worden behandeld en vervolgens voor de gemeenteraad komen.

Toewijzing van dit dossier zal vermoedelijk september zijn en uitvoering vermoedelijk november

2015.
