

OPSCHRIFT

Vergadering van: 24 november 2014

Nummer: 2014_MV_00153

Onderwerp:
beschadiging wegdek Sint Niklaasstraat - ingediend door gemeenteraadslid Guido Meersschant

Raadslid(-leden):
Guido Meersschant - N-VA

Bevoegd:
Filip Watteuw

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting:

De Sint-Niklaasstraat werd recent heraangelegd, toch beginnen op sommige plaatsen de stenen al los te komen of kapot te gaan.

Zoals goed te zien is op bijgevoegde foto's is het vooral net naast de betonnen trampanelen dat het wegdek beschadigd is.

Vraag:

Is het normaal dat zo snel al gebreken opduiken aan een nieuw wegdek?

wat is de oorzaak van het probleem en hoe kan het worden opgelost?

BIJLAGEN

Bijgevoegde bijlage(n):

- 2014 11 18 St Niklaasstraat - 1.jpg
 - 2014 11 18 St Niklaasstraat - 2.jpg
 - 2014 11 18 St Niklaasstraat - 3.jpg
-

ANTWOORD

25 november 2014

De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen heeft deze tekortkoming aan de uitvoering van de werken enkele maanden geleden al opgemerkt en de aannemer hiervan in kennis gesteld om de nodige herstellingswerken correct uit te voeren. Het is echter zo dat er voor de uitvoering van dit

dossier een gerechtelijke procedure lopende is en de aannemer op heden niet bereid is om deze herstellingen uit te voeren tot er duidelijkheid is over de gerechtelijke procedure.

De stad Gent onderzoekt nu in hoeverre de herstellingen ambtshalve kunnen uitgevoerd worden zonder dat dit een procedurefout kan teweeg brengen binnen de gerechtelijke procedure aangaande de uitvoering van zijn totaliteit.

De oorzaak van dergelijk probleem is meestal een onzorgvuldige lokale uitvoering en is waarschijnlijk te wijten aan het lokaal slecht verdichten van de fundering en/of slecht opvoegen. Beide zijn niet altijd tijdens uitvoering mogelijk om vast te stellen. Daartoe dient ook de periode tussen einde der werken en definitieve oplevering.

Uiteraard wordt dit verder opgevolgd door de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.
