

OPSCHRIFT

Vergadering van: 12 november 2014

Nummer: 2014_MC_00390

Onderwerp:
Hotel d'Hane-Steenhuysse. - Karlijn Deene

Raadslid(-leden):
Karlijn Deene - N-VA

Bevoegd:
Martine De Regge

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting:

In de Veldstraat is de gevel van het Hotel d'Hane-Steenhuysse afgezet met hekjes. De afbrokkelende gevel zou een gevaar vormen voor de voorbijgangers.

Vraag:

Wat is de stand van zaken van de restauratie van het gebouw?

Welke stappen zijn genomen om de veiligheid van passanten te verzekeren?

Wie zal de eventuele meerkosten, die het gevolg zijn van het afbrokkelen van de gevel, op zich nemen?

De stad is op zoek naar een zinvolle invulling van het gebouw. Wat is de stand van zaken?

ANTWOORD

13 november 2014

Momenteel wordt de plint van het gebouw hersteld door een aannemer aangesteld door FM (dienst Onderhoud Gebouwen). Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren werd een nadarafsluiting geplaatst. De afsluiting rondom het Hotel d'Haene Steenhuysse staat dus los van eventuele loszittende vallende delen pleisterwerk of schilfers verf.

Volgens een medewerker van de dienst Monumentenzorg zou er ter hoogte van de buur een aantal schilfers naar beneden zijn gekomen. Mogelijks als gevolg van werken om iets te verankeren in de gevel.

De gevel zelf werd een tiental jaren geleden gerestaureerd. De gevelrestauratie werd ten niet volledig afgewerkt als gevolg van de faling van de aannemer gedurende de werken. Zo werd de plint niet volledig gerestaureerd, evenals een 4 tal stukken pleisterwerk (ongeveer 1 m² elk) in de dakverdieping. ook de afwerkingslagen van het schilderwerk van de ramen ontbreekt nog. voor de rest is de gevel in goede staat.

Voor alle zekerheid zal de dienst onderhoud de komende dagen met een hoogwerker de niet-gerestaureerde delen pleisterwerk nakijken en eventuele loszittende delen en afgebladerde verf verwijderen.

Wat de verdere restauratieplannen betreft:

Voor de binnenrestauraties bestaat reeds een dossier, dit werd bij gebrek aan financiële middelen nog niet ingeleid.

Wat de invulling van het gebouw betreft: de dienst Historische Huizen is inderdaad op zoek naar een zinvolle en meer rendabele invulling voor het gebouw. Dit is, gelet op de klassering en de bijbehorende subidiëring, van zowel het gebouw als het interieur, niet evident. hier blijken minder mogelijkheden van zowel het gebouw als het interieur, niet zo evident. Hier blijken minder mogelijkheden dan oorspronkelijk gedacht/gehoopt. dit onderzoek is nog lopende.
