

OPSCHRIFT

Vergadering van: 11 juni 2014

Nummer: 2014_MC_00254

Onderwerp:
Antigraffiti-laag op Gentse monumenten. - Karlijn Deene

Raadslid(-leden):
Karlijn Deene - N-VA

Bevoegd:
Martine De Regge

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting:

.

Vraag:

Het vredesmonument in Ledeberg werd met rode verf beklad. Het volstond niet om de graffiti te verwijderen, er moest ook beroep gedaan worden op een aannemer om de natuursteen weer schoon te krijgen.

Het monument was dan ook niet behandeld met een antigraffiti-laag.

Dit standbeeld werd vorig jaar gerestaureerd. Op mijn vraag waarom er bij de restauratie geen bescherming tegen graffiti was aangebracht antwoordde u:

“Bij de restauratie vorig jaar werd er geen antigraffiti-laag aangebracht, aangezien we dat nooit doen”

Zou het niet logisch zijn dat standbeelden die gerestaureerd worden tegelijk ook een antigraffiti-laag krijgen?

ANTWOORD

17 juni 2014

“FM-DOG zal bij toekomstige restauraties in ‘graffiti-gevoelige’ delen van Stad Gent wel een antigraffiti-laag aan te brengen na renovaties. We voorzien dit te doen op de graffiti-gevoelige delen, meestal beperkt tot 3 meter hoogte. In samenspraak met cel antigraffiti zullen we –ook

gebaseerd hun ervaring- bekijken waar deze laag best wel kan aangebracht worden.

Overal een dergelijke laag aanbrengen zou tot significante meerkosten leiden die niet steeds verantwoord zijn. Deze laag moet namelijk ook om de 2 a 3 jaar herhaald worden.

Concreet voor het vredesmonument in Ledeberg bekijken we om na volledige reiniging alsnog een coating aan te brengen.”
