

OPSCHRIFT

Vergadering van: 28 april 2014

Nummer: 2014_MV_00061

Onderwerp:

Herstelling grote vijver in het Citadelpark - ingediend door gemeenteraadslid Guido Meersschant

Raadslid(-leden):

Guido Meersschant - N-VA

Bevoegd:

Tom Balthazar

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting:

Eind vorig jaar werd de grote vijver in het citadelpark gerenoveerd. Toch bleek de vijver nog te lekken en kwam ze zelfs bijna droog te staan.

Het was niet onmiddellijk duidelijk waarom het water wegliep.

Vraag:

Is ondertussen de oorzaak van dit lek gevonden?
Welke werken zullen er nodig zijn om de vijver definitief te dichten?
Wat zal dat kosten en wanneer zal de vijver volledig hersteld zijn?

ANTWOORD

29 april 2014

Doordat de vijver volledig doorgevalen is kunnen we met zekerheid zeggen dat de kleibodem niet waterdicht is. Wat de exacte oorzaak is, is zeer moeilijk te achterhalen. Verschillende verklaringen zijn mogelijk waarvan ook een combinatie ervan:

- de kleilaag is niet voldoende dik;
- de kleilaag is niet volgens de regels van de kunst aangelegd (niet voldoende verdicht, te veel uitgedroogd tijdens aanleg,...);
- de kwaliteit van de klei: het vochtgehalte op moment van aanleg, permeabiliteit;
- een breuk of lek in de oude en/of nieuwe kleilaag al dan niet ten gevolge van de werken.

De kleibodem herstellen is niet mogelijk. Bijkomende klei aanvoeren is geen optie omdat dit

geen zekerheid geeft op vlak van waterdichting en dit de vijver opnieuw een pak ondieper zou maken.

Om de vijver met zekerheid waterdicht te maken zal de volledige oppervlakte bedekt worden met folie. De kostprijs hiervan is nog niet gekend. Momenteel wordt de technische uitvoering bekeken waarna een kostenraming kan worden opgemaakt. Er wordt naar gestreefd de vijver nog dit jaar te herstellen.
