

## OPSCHRIFT

**Vergadering van** 16 september 2013

**Nummer:** 2013\_MC\_00441

### **Onderwerp**

*Brandweer keuring Ghelamco arena - Isabelle De Clercq*

### **Raadslid(-leden):**

Isabelle De Clercq - N-VA

---

## OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

### **Toelichting**

.

### **Vraag**

De Ghelamco arena werd slechts vlak voor de eerste wedstrijd goedgekeurd door de brandweer. Deze goedkeuring was slechts voor één dag geldig; Tijdens de wedstrijd was er een permanentie van brandweermannen met slangen om de veiligheid te garanderen.

Naar verluidt was de sprinkler installatie nog niet in orde en kon de ladderwagen van de brandweer de site niet bereiken omdat de toegangswegen te smal zijn.

Is het nog steeds nodig om (bijkomende) brandweperlui stand by te houden op de site tijdens de wedstrijden?

Heeft de Ghelamco arena een definitieve keuring van de brandweer?  
zo neen, welke werken moeten er nog worden uitgevoerd en wat is hiervoor de timing?

---

## ANTWOORD

**17 september 2013 11:14**

In verband met uw vragen over de brandveiligheid van het nieuwe stadion van AA Gent kreeg ik volgende informatie vanwege de brandweer:

Tot op heden en dit tot uiterlijk eind deze maand wordt voor een elke thuiswedstrijd een tijdelijk attest brandveiligheid afgeleverd, waarvan de geldigheid beperkt is tot de dag van de voetbalwedstrijd. Dit betekent inderdaad dat het nieuwe stadion nog over geen definitief brandweerattest beschikt.

Tijdens iedere thuiswedstrijd van AA Gent voorziet de brandweer enerzijds een permanentie in de Multidisciplinaire Commandopost en anderzijds naast het terrein. Dit was eveneens het geval in het oude Ottenstadion te Gentbrugge.

In het oude Ottenstadion werd de samenstelling en het aantal personeelsleden door de politie bepaald in functie van de risico graad van de wedstrijd. Het ging toen om max. 6 man bezijden het terrein en 2 man in de CP-OPS. In geval van incident moesten de aanwezige brandweerlui de beschikbare blusmiddelen bedienen. De verplaatsing werd uitgevoerd met een personeelsbus.

In de nieuwe Ghelamco arena werd volop gekozen voor een volledig bezette industriële autopomp (autogeleider, onderofficier en vier man), aansluitend permanent 2 man in de CP-OPS.

Redenen hiertoe:

- De Ghelamco arena bevindt zich in een industriezone met in de nabijheid een groot hotel en het UZ.
- De Artevelde site omvat niet alleen een multifunctioneel gebouwencomplex (momenteel nog niet afgewerkt) maar tevens twee hoogbouwen, een grote winkel (Brico Planet), twee grote ondergrondse parking, en binnenkort een hotel met een hoogte van meer dan 30m...
- De Ghelamco Arena heeft momenteel een gemiddelde bezettingsgraad van 17000 personen (totale capaciteit 20000) in vergelijking met 12687 maximaal in het Ottenstadion (gemiddeld 800/9000 personen)

Voor de openingswedstrijd tegen Stuttgart waren inderdaad extra brandweerslangen voorzien, daar de droge kolommen nog niet klaar waren, maar vanaf de eerste competitiewedstrijd was dit wel het geval.

Er is geen sprinklerinstallatie in het voetbalgedeelte van de Ghelamco Arena. Er werd een tijdelijke aanrijroute voor de hulpdiensten voorzien komende van de R4, langs het bedrijf Amcor (overeenkomst tussen deze firma en KAA Gent) tot de Ottergemsesteenweg. Vanaf dit punt zijn er twee mogelijkheden, hetzij rechtstreeks richting hoofdingang, hetzij richting Akkerhage om de achterzijde van het stadion te bereiken. Op deze manier kan respectievelijk de externe als de indoorveiligheidsweg eenvoudig en snel bereikt worden.

Vóór de wedstrijd KAA Gent – Rac.Genk moet het voetbalgedeelte van de Ghelamco Arena beantwoorden aan de bepalingen vervat in de voetbalwet, zodat een definitief positief attest brandveiligheid kan worden afgeleverd voor de resterende duur van het voetbalseizoen 2013/2014. De uitvoering van de nog te realiseren veiligheidsmaatregelen wordt op de voet gevolgd door de experts van de brandweer. Deze veiligheidsingrepen variëren naargelang de bepalingen vervat in respectievelijk :

- de voetbalwet (KB houdende in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen),
  - het KB op nieuwbouw (basisnormen)
  - Gemeentelijk politiereglement publiek toegankelijke inrichtingen
  - diverse normen technische installaties
-