



Opschrift

Vergadering van 14 februari 2019

Nummer: 2019_MV_00030

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: CO-intoxicatie

Raadslid(-leden):

Anita De Winter - Groen

Bevoegd: Tine Heyse

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

De voorbije weken werden we eerst opgeschrikt door 2 overlijdens door CO-intoxicatie. Een week later werden 6 mensen op dezelfde wijze bevangen, gelukkig zonder dezelfde tragische afloop.

Dergelijke drama's zijn te vermijden door voldoende voorzorgen i.v.m. onderhoud van verwarmingselementen en ventilatie. Als er zich toch een probleem voordoet is het levensreddend als mensen weten wat de eerste symptomen zijn en wat hen te doen staat.

We weten dat de Stad eerder meewerkte aan een informatiecampagne rond de gevaren van CO-intoxicatie door verspreiding van de brochure "CO. Een stille moordenaar in huis".

Vraag:

Kan de Stad nu bijkomende initiatieven nemen om mensen op de gevaren van CO-vergiftiging te wijzen?

Welke maatregelen kan de Stad verder nemen om dit gevaar te vermijden?

Behandeld door de commissie openbare werken, mobiliteit en stedenbouw in vergadering van 14 februari 2019.

Antwoord

15 februari 2019

We beseffen dat CO-vergiftiging een jaarlijks weerkerend probleem is. Een probleem dat ook in Gent jammer genoeg nog jaarlijks slachtoffers eist. Het goed informeren van de burger is daarom noodzakelijk. Op dit ogenblik wordt de informatie verstrekt via brochures en via de website. De Stad verspreidt de federale en de Vlaamse brochure specifiek rond CO-intoxicatie. Daarnaast wordt de problematiek van CO-vergiftiging ook expliciet vermeld in de stedelijke brochures rond woonkwaliteit. Al deze brochures worden verspreid via de Woonwijzers. Er kan steeds uitleg worden verschaft door de woonwijzer, Gentinfo of dienst Toezicht.

Deze brochures zijn ook allen te raadplegen op de website van de stad Gent.

Er zijn de laatste jaren echter geen actieve algemene informatiecampagnes geweest. De laatste informatiecampagne dateert van 2017 specifiek gericht naar kotstudenten. De campagne "CO-vergiftiging voorkomen" kwam er in de context van "veilig op kot". Het was de studentenpreventiecoach die dit initiatief trok in samenwerking met andere betrokken stadsdiensten zoals dienst Toezicht, dienst Wonen en de Brandweer. Onder andere ook op infoschermen van de hoger onderwijsinstellingen werd toen gesensibiliseerd.

Er kan bij de stad steeds een (gratis) woonkwaliteitsonderzoek aangevraagd worden indien men vermoedt dat er kans is op CO-vergiftiging.

Voor aanvragen tot het meten van het CO-gehalte in een woning moet men bij het noodnummer 112 zijn en in geval van noodzaak aan een dringende interventie en dus acuut gevaar op CO-intoxicatie is het ook aangewezen meteen de brandweer te bellen voor een interventie ter plaatse.

Indien er meldingen binnenkomen bij dienst Toezicht, zal een wooncontroleur dit onderzoeken in het kader van een compleet conformiteitsonderzoek. De zaak wordt dan opgevolgd totdat een eventueel gebrek aan de verwarmingsinstallatie is geremedieerd. Ook eventueel noodzakelijke besluiten tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid worden bij dienst Toezicht opgemaakt voor de burgemeester en verder opgevolgd.

De recente voorvallen geven aan dat er nood is aan een actieve communicatie enerzijds en een structurele verbetering van de woonkwaliteit anderzijds. We zullen onderzoeken hoe we de gepaste informatie bij de juiste doelgroep kunnen krijgen. Daarbij moeten we zoeken naar de juiste kanalen, formats en partners om de informatie te verspreiden. Partners zijn daarbij zeker de Vlaamse en federale overheid, maar ook LOGO en andere lokale partners.

Zo kunnen we ook gebruik maken van bestaande trajecten van bv energiecentrale en Regent om risico op CO-vergiftiging te detecteren en te remediëren. In de toekomst kan

bij vermoeden van risico tijdens een plaats bezoek voor een energiescan meteen een CO-meter worden geplaatst.

Ook bekijken we wat de mogelijkheden zijn (bijvoorbeeld juridisch) om er voor te zorgen dat type B-verwarmingstoestellen versneld worden vervangen door veiliger exemplaren. In het Gentse politiereglement op de kamerwoningen is er al een verbod opgenomen voor dergelijke toestellen. In de algemene Vlaamse wetgeving is sinds september 2014 het plaatsen van open toestellen (type B, 'atmosferische') verboden in badkamers, WC's, slaapkamers, Bestaande toestellen mogen echter wel nog in gebruik blijven.

En uiteraard bekijken we hoe we voortaan proactief, voorafgaand aan de gevoelige winterperiode, meer grootschalig kunnen sensibiliseren. Ik houd u hier verder van op de hoogte.
