



## **Opschrift**

Vergadering van 21 oktober 2019

Nummer: 2019\_MV\_00343

Onderwerp:

**Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Luchtvochtigheidsprobleem zwembad Rooigem**

Raadslid(-leden):

Ronny Rysermans - N-VA

Bevoegd: Sofie Bracke

## **Omschrijving van de vraag**

Toelichting:

-

**Vraag:**

Afgelopen maand legden personeelsleden van zwembad Rooigem het werk neer omdat medewerkers last kregen van gezondheidsproblemen zoals keelpijn, hoofdpijn en duizeligheid.

Een woordvoerder van Farys dat namens de stad het zwembad beheert verklaarde dat de oorzaak een te hoge luchtvochtigheid was. Ondanks de vermelde gezondheidsproblemen verklaarde de woordvoerder ook dat er geen risico's voor de gezondheid van personeelsleden (en bezoekers) waren. Wel werd toegegeven dat de communicatie tegenover het personeel te wensen overliet.

1. Waarom werd het personeel niet op de hoogte gebracht van de problemen en de eraan verbonden gezondheidsrisico's? Hoe zal Farys die communicatie in de toekomst verbeteren?
2. Wat wordt er ondertussen gedaan om de genoemde gezondheidsklachten te vermijden? Hoe wordt omgegaan met personeelsleden die toch gezondheidsklachten hebben?
3. Hoe zal het probleem van de te hoge luchtvochtigheid verholpen worden?

Behandeld door het vragenuurtje in vergadering van 21 oktober 2019.

## **Antwoord**

**23 oktober 2019**

Het is zo dat zwembad Rooigem inderdaad een probleem heeft met de luchtbehandeling. Dat probleem was eerder al gekend. Vandaar dat de beheerder van het zwembad, Farys, op **28 februari van dit jaar** een **bestek** op de markt bracht met als doel werken uit te laten voeren die tot een **structurele verbetering** van de luchtkwaliteit moeten leiden. De beoogde timing daarbij was om de werken deze voorbije zomer uit te voeren.

De procedure werd echter gestopt na het verkrijgen van de offertes. De offertes bleken namelijk te hoog in vergelijking met de raming die Farys opmaakte. Bovendien gaven verschillende aanbieders aan dat er andere, of extra zaken nodig waren om het probleem structureel op te lossen. De experts van Farys bekeken deze input en pasten het bestek aan.

Intussen werd de nieuwe procedure opgestart en lopen de offertes binnen. De gunning en het formele goedkeuringstraject hiervoor is voorzien in de **maand november van dit jaar, met uitvoering van de werken volgende zomer**. Dit is echter de voorlopige planning. Eenmaal de aannemer gekozen is, zullen we bekijken of die werken vroeger kunnen plaatsvinden.

In het **meerjarenbudget** heb ik als schepen van sport voldoende budget voorzien om deze werken uit te voeren en we kunnen ook nog rekenen op een subsidie van de Vlaamse overheid van €119.235. Verdere details over de benodigde budgetten kan ik u op dit moment niet geven, aangezien de overheidsopdracht nog lopende is.

De **communicatie naar het personeel** over het stopzetten van de procedure en ook het uitstellen van de werken, gebeurde inderdaad onzorgvuldig. Ik vroeg Farys om dit in de toekomst beter op te nemen en ik zal daar zelf ook verder op toezien.

Tot zover wat betreft de structurele oplossing.

Wat er de **afgelopen weken** gebeurde, is het volgende. De wijzigingen in de weersomstandigheden (van zomer naar herfst) en wijzigingen in de bezetting (het terug opstarten van school- en clubzwemmen, ... na de zomer) vragen om een extra bijsturing van de installatie. Dit dient grotendeels **manueel** te gebeuren, waardoor het iets moeilijker was de afgelopen weken om het gewenste binnenklimaat te bekomen. Toen **Farys** de klachten van het personeel hoorde, werden meteen een aantal **acties** genomen.

FARYS schakelde de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer in. Er vonden gesprekken plaats met personeelsleden en met de afgevaardigden van de vakorganisaties. Het management is ter plaatse geweest en heeft tijdens een bezoek geluisterd naar het

aanwezige personeel. Er werd afgesproken om regelmatig te communiceren over de stand van zaken.

Verder werd ook meteen een **detailonderzoek** gestart naar zowel de huidige luchtkwaliteit, de temperatuur als de luchtvochtigheidsgraad in het zwembad. Momenteel worden verschillende **technische acties** uitgevoerd die tot doel hebben het binnenklimaat in het zwembad zo goed mogelijk onder controle te houden. **De eerste resultaten tonen intussen die verbeteringen.** Farys volgt dit uiteraard op de voet op en zal het **personeel verder op de hoogte houden.**

---