



## **Opschrift**

Vergadering van 21 oktober 2019

Nummer: 2019\_MV\_00344

Onderwerp:

**Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Floraliënhal**

Raadslid(-leden):

Christophe Peeters - Open Vld

Bevoegd: Annelies Storms

## **Omschrijving van de vraag**

**Toelichting:**

Regelmatig hoor ik klachten dat er water binnensijpelt in de Floraliënhal, met alle gevolgen van dien. De betontegels (2 m x 2m) komen omhoog door de druk van het water.

Vanaf 1 tot en met 10 mei 2020 staat Stad Gent in het teken van de Floraliën. Deze editie zal terug plaatsvinden in de Gentse Floraliënhal.

Bij de vorige edities werd de verlichting en versiering aan het plafond bevestigd.

**Vraag:**

Hierbij heb ik volgende vragen :

Kan men nagaan waar het probleem zit met de afwatering van het dak en de riolering ?

Kan men zoals de voorgaande jaren opnieuw de verlichting en versiering aan het plafond bevestigen ? Als er geen aparte constructies moeten voorzien worden, kan men heel wat bijkomende kosten uitsparen.

**Niet digitale bijlagen:**

Behandeld door het vragenuurtje in vergadering van 22 oktober 2019.

## **Antwoord**

**22 oktober 2019**

1. Het probleem van de waterinfiltratie is gekend, de gebruikers worden hier ook van op de hoogte gesteld. Het dak is dringend aan restauratie toe. Het zinkwerk van het dak is totaal versleten. In 2015 zijn hier beperkte werken uitgevoerd, in hoofdzaak bestonden die werken eruit dat verticale glaspartijen, waarbij een risico was op vallend glas, vervangen zijn door vaste kunststof platen. (budget +- 400.000€). Het risico van vallend glas is hiermee weggenomen maar de constructie blijft verder de nodige zorg vragen. Bij fel regenweer zoals de laatste weken kan er een beperkte hoeveelheid water binnenkomen afhankelijk van de hoeveelheid neerslag en de windrichting.

Een oplossing ten gronde zal moeten gevonden worden in het hefboomproject ICC. De Floraliënhal maakt als beschermde erfgoedsite deel uit van dit programma.

2. Eind september stelde de organisatie van de Floraliën inderdaad de vraag aan FM Vastgoed of de verlichting opnieuw aan de draagstructuur bevestigd zou mogen worden. Vorige editie ging het om verlichting én guirlandedoeken, deze editie zou het enkel om veel lichtere led-armaturen gaan. Er moet hierover opnieuw een volledige berekening gedaan worden door de organisator. Het betreft een driescharnierspant uit 1912, oorspronkelijk geconstrueerd voor een stationsgebouw in Congo. In principe kan deze constructie wel wat aan, maar de gebruikers moeten hiervoor een studie laten maken door een gespecialiseerd ingenieursbureau in functie van het voorgesteld gebruik. Deze info werd ook aan de organisator meegedeeld.

---