



Mondelinge vraag – Antwoord

Opschrift

Vergadering van 8 november 2021

Nummer: 2021_MV_00546

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Aanpassingswerken zwembad Van Eyck

Raadslid(-leden):

Jef Van Pee - CD&V

Bevoegd: Sofie Bracke

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

Geachte schepen

Op advies van de brandweer dient het zwembad Van Eyck enkele aanpassingswerken uit te voeren. Er is sprake van werken in de kelderverdieping.

Het college verleende hiervoor gunstig advies.

Vraag:

Zal het zwembad kunnen open blijven tijdens deze werken?

Zo neen, hoe lang zou het zwembad niet kunnen gebruikt worden?

Antwoord

Op advies van de brandweer werd inderdaad een stappenplan opgemaakt om tegemoet te komen aan een aantal opmerkingen. Denk hierbij aan maatregelen zoals het verplaatsen van enkele kasten, beter bereikbaar maken van brandblussers, een aanpassing aan de hoogspanningscabine, het plaatsen van enkele bijkomende rookmelders etc.

Deze aanpassingen worden de komende maanden verder uitgevoerd. Alle werken kunnen plaatsvinden tijdens de sluitingsperiodes.

Farys voorziet dus geen hinder voor de bezoekers. Als dat onverwacht toch het geval zou zijn, dan zal Farys hierover communiceren met de gebruikers van het zwembad.
