



**2021_CBS_05228 Versmallen van de toegangsweg in wijkpark De Porre te Gentbrugge -
Ontwerplannen - Goedkeuring**

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 18 november 2021

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

de heer Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Isabelle Heyndrickx; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunct-
algemeendirecteur

Bevoegd: Filip Watteeuw

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §3, 1°

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering

In het kader van het proces “Heraanleg wegen” is voorzien dat, na het voeren van overleg met de diverse diensten, aan de hand waarvan het voorontwerp en ontwerp worden opgemaakt, de plannen voor goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur. Op die manier kunnen, na goedkeuring, bepaalde stappen vervroegd genomen worden, zoals verspreiding van de plannen naar nutsmaatschappijen, eerste coördinatievergadering ter voorbereiding van de uitvoering, de terugkoppeling naar bewoners, ...

Oorsprong van het dossier

Aanpassing van de inrit aan wijkpark De Porre om foutief parkeren in het woonerf te verhinderen in functie van de doorgang van de brandweer.

WIS-kwaliteiten:

Rijweg: kwaliteit B

Data IKZ-vergaderingen:

10/06/2021 (concept)

Consultatie bevolking:

geen

Uit te voeren werken:

Het projectgebied omvat een strook van 66 centimeter aan de linkerkant van de rijloper van het woonerf in het wijkpark De Porre.

Vandaag is de rijloper net te breed, wat leidt tot foutief parkeren van voertuigen op de overbreedte van de rijloper. Het foutief parkeren zorgt voor moeilijke interventie van de brandweer in geval van nood.

De strook van 66 centimeter wordt voorzien als groenaanleg met haag. De rijloper wordt hierdoor teruggebracht naar een breedte van 4 meter, dit is de minimale breedte voor een brandweerroute. De haag zorgt ervoor dat er niet meer in de groenzone zal geparkeerd worden. De brandweerbewegingen die nodig zijn voor het bereiken van het wijkpark De Porre worden door deze ingreep makkelijker.

Er worden geen reglementaire parkeerplaatsen of fietsenstallingen verwijderd door deze werken, er worden er ook geen extra voorzien.

Er zijn geen rioleringswerken voorzien binnen dit project.

Verhardingsbalans

	Bestaande toestand		Ontworpen toestand		Vershil
Verharding	30,8 m ²	%	4,8 m ²	%	- 85%
Halfverharding	0 m ²	%	0 m ²	%	-%
Groen	0 m ²	%	26 m ²	%	+85%

De werken worden geraamd op 3.500,00 euro ten laste van de stad.

In functie van het jaarlijks extra onderhoud dient een gevolgkost voor het groen in rekening gebracht te worden voor ca. 26 m² nieuw groen a rato van 2,34 euro/m² per jaar. Dit komt bijgevolg op een jaarlijkse gevolgkost van 60,8 euro.

Voor deze werken zal geen omgevingsvergunning aangevraagd worden aangezien deze werken vrijgesteld zijn volgens het vrijstellingsbesluit.

Adviezen**Deze beslissing wordt genomen rekening houdend met volgende adviezen:**

Dienst Milieu en Klimaat - gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd, inclusief de gestelde voorwaarden: de voorwaarde dat de haag aangeplant kan worden met eetbare bessen is doorgegeven aan de groendienst om mee te nemen bij de opmaak van het beplantingsplan.

Dienst Stadsarcheologie - gunstig advies

Het advies wordt gevolgd, er is geen archeologienota nodig.

Brandweer - gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Groendienst - gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Mobiliteitsbedrijf - gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Plannen
- Foto's

Beslissing

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde ontwerpplannen met betrekking tot het versmallen van de toegangsweg in wijkpark De Porre te Gentbrugge.

2021_CBS_05228 - Versmallen van de toegangsweg in wijkpark De Porre te Gentbrugge -
Ontwerpplannen