



**Brandweerzone
Centrum**

Roggestraat 70
9000 Gent
Tel. 09 268 88 99
preventie@bwzc.be
www.brandweerzonecentrum.be

Stad Gent - Dienst Feesten en Ambulante Handel
Ann Vande Cotte
Wiedauwkaai 49
9000 Gent

Contactpersoon
Thierry Brossé
Tel. 09 268 88 99
preventie@bwzc.be

Uw kenmerk
mail 8/04/2022

Ons kenmerk
042896-
007/TBR/2022

Datum
29 april 2022

Brandweeradvis: 20220506 - 20220529 Dampoortkermis
Adres: Antwerpenplein ZN, 9000 Gent

Geachte

Hierbij de na te leven veiligheidsmaatregelen:

1. Algemeen

- 1.1. Integrale naleving van de voorschriften vermeld in de gemeentelijke politieverordening ter bescherming tegen brand- en paniekrisico's bij publieke evenementen van tijdelijke aard. (goedgekeurd GR Stad Gent, dd. 26/09/2011, cfr. www.stad.gent)
- 1.2. Integrale naleving van de voorschriften vermeld in de politieverordening "Veiligheidsmaatregelen bij gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en terrasverwarmers". (goedgekeurd GR Stad Gent, dd. 25/11/2013, cfr. www.stad.gent)
- 1.3. ARAB en CODEX
De bouw en de uitbating dienen te geschieden conform de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.
 - KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen
 - KB betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
 - Welzijnswet

1.4. Bijzonderheden:

1.4.1. Bereikbaarheid voor de hulpdiensten:

- Gegarandeerde permanente bereikbaarheid en toegankelijkheid van de omliggende gebouwen, hydranten en gasafsluiters voor de brandweer,
- Doorgang vrijwaren voor hulpdiensten,
→ Dit betekent een doorgang van minimum 4 meter breedte en 4 meter hoogte

1.4.2. Veiligheidsafstanden:

- Minimum veiligheidsafstand van **4 meter** tussen gebouwen en brandbare materialen en vloeibaar gemaakte petroleumgassen,
- Minimum veiligheidsafstand van **3 meter** tussen riolering of kelderopeningen en vloeibaar gemaakte petroleumgassen,

1.4.3. Warmtebronnen

Verbod op gebruik van warmtebronnen indoor,

1.4.4. Weersomstandigheden

Onderstaand advies houdt rekening met normale weersomstandigheden. Extreme weersomstandigheden, zoals storm, sneeuw, extreme droogte, mist, vereisen **speciale maatregelen**.

2. Brandbestrijdingsmiddelen

Volgende blusmiddelen zijn minstens te voorzien:

- **Barbecue/eetstand/drankstand: één schuimsnelblusser van 6 liter, type vuurhaarden A-B, welke beantwoordt aan de normen NBN EN 3.3 – 3.6 – 3.7**
- **Kermisattracties: één schuimsnelblusser van 6 liter, type vuurhaarden A-B of één poedersnelblusser van 6 kg, type vuurhaarden A-B-C of één CO₂ snelblusser, type vuurhaarden A-B-C, welke beantwoordt aan de normen NBN EN 3.3 – 3.6 – 3.7**

Blustoestellen worden tenminste jaarlijks op hun goede werking gecontroleerd door de leverancier of een bevoegd deskundige. De datum van laatste keuring moet terug te vinden zijn op een door de keurder officieel ingevuld document.

Besluit: VOORWAARDELIJK GUNSTIG.

– Mits naleving van hogervermelde veiligheidsvoorschriften.

Met de meeste hoogachting

Thierry Brossé

lt. Chris De Pauw
diensthoofd operationele preventie

ing. Wim Van Zele
kolonel
zonecommandant