

## AANVRAAG VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP HET GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN

Beste

Er is geen bezwaar tegen de uitvoering van onderstaande werken

- Voor:  
Locatie/Omschrijving :  
Herlegemstraat  
KLANTAANSLUITING  
plaatsen LS OV  
  
Werknummer : 13083636  
  
Lengte : 373,00 m  
Totale werfoppervlakte : 783,30 m<sup>2</sup>  
  
Op te breken materialen: Niet van toepassing  
  
Fasering van de werken: Ja  
  
In synergie met Telenet (12865206), Fiberklaar (12848343).
- Geldigheidsduur:  
Startdatum : 25/08/2022  
Einddatum : 01/07/2023  
Aantal kalenderdagen : 15
- Volgende bijlagen maken deel uit van deze brief:  
Bijlage bij grondwerk (371555\_LS.pdf), Bijlage bij grondwerk (371555\_OV.pdf)
- Adviserende instanties :  
Advies van Groendienst d.d. 05/08/2022;  
Advies van IPR NW d.d. 08/08/2022;
- Voorwaarden :

Pagina 1 van 3

**Postadres:** Stad Gent – Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen – Afd. Innames Publieke Ruimte | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent  
**Bezoekadres:** Balie Bouwen | Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent  
innames@stad.gent | ☎ 09 266 79 90 | [www.stad.gent](http://www.stad.gent)  
**Bereikbaar:** Bus 5-6-52-53-54-55-55s-57-58-70-76-77 | Tram 21-22-4 (halte Zuid)

U heeft het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunt U de verbetering of de verwijdering ervan vragen. Indien U van dit recht gebruik wenst te maken, kan U zich schriftelijk wenden tot de stad Gent, Sanctionerend Ambtenaar, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

- Alle wegmarkeringen binnen het tracé van deze werken zijn opnieuw aan te brengen met dezelfde geometrische kenmerken en in hetzelfde materiaal;
- Het plaatsen van deksels, sleutelmonden, afsluiters of dergelijke toestellen wordt niet toegestaan in de rijweg, kantstrook (greppel) of boordsteen. Deze zijn steeds te voorzien binnen de (toekomstige) voetpadzone en op maximaal 150cm van de eigendomsgrens;
- Enkel (her)gebruik van onbeschadigd materiaal is toegelaten;
- Aanleg is niet toegestaan in de rijweg. Indien dit technisch niet mogelijk is, moet dit aangetoond worden door middel van proefsleuven in aanwezigheid van een afgevaardigde van de Stad Gent - IPR NW;
- Een dwarsing van een rijweg is haaks te onderboren of gestuurd. Dit met bijzondere aandacht voor de stabiliteit van de rijweg. Opbraak van de rijweg is niet toegestaan, ook niet voor de boorput. Elke afwijking op voorgaande is voor te leggen aan de Stad Gent - IPR NW voor verder overleg;
- Bijzondere aandacht is te besteden aan de communicatie. De werken zijn vooraf ook af te stemmen met eventuele betrokken winkel- en horeca-uitbaters;
- Een uitvoeringsvergunning is vereist;
- Alle groenzones zijn verboden terrein voor het stockeren/plaatsen van materiaal, voertuigen, machines, containers en werfkranen;
- Er mag niet worden gegraven in de kroonprojectie (°) van de bomen, VERPLICHT deze bomen te onderboren met begin- en eindpunt van de boring buiten deze kroonprojectie; (°) kroonprojectie = de visuele zone die onder de boom tot stand komt wanneer de boomkruin loodrecht naar beneden wordt geprojecteerd.
- Indien buiten deze zone toch nog dikke wortels (> 3cm diameter) worden aangetroffen mogen deze niet worden verwijderd en dient manueel te worden gegraven;
- De wortels van bomen op privé-domein mogen niet verwijderd en beschadigd worden, onderboren is ook hier aangewezen;
- Het Standaardbestek 250 laatste versie is van toepassing;
- De aannemer is verplicht om beschadigingen aan bomen en beplanting te melden bij de Stad Gent vóór de aanvang van de werken;
- De bomen en beplanting mogen onder geen enkel beding beschadigd/gesnoeid worden, ook mag hier niets aan verankerd worden;
- De graszones, waarin wordt gegraven, moeten hersteld worden volgens de regels van goed vakmanschap aan het einde van de werkzaamheden;
- Indien de bomen beschadigd worden gedurende de werken, zal de schade worden berekend volgens de Uniforme Methode voor de waardebeoordeling van bomen op het openbaar domein;
- Een gedeelte van het tracé loopt over een privé domein en behoort niet tot het gemeentelijk openbaar domein. Men dient er rekening mee te houden dat voor dit gedeelte de nodige toelating/goedkeuring moet bekomen worden van de eigenaar(s).



**Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen – Afdeling Innames Publieke Ruimte**

dos.nr. 511002 verg.nr. 328003 / GIPODiD 13083636  
dossierbeheerder: Wauters Rosita  
datum aanvraag: 01/08/2022

- Een afschrift van deze brief wordt overgemaakt aan Groendienst; IPR NW.

Aldus gedaan in zitting van: 25/08/2022

Voor de burgemeester  
bij delegatie (zie ook  
[www.stad.gent/hantdelegatie](http://www.stad.gent/hantdelegatie))

Mieke Hullebroeck  
Algemeen directeur stad Gent en OCMW

Filip Watteeuw  
Schepen van Mobiliteit, Publieke  
Ruimte en Stedenbouw