



Bestemd voor de gemeenteraad

2022_CBS_09164 technische vereisten voor het Bijzonder Huishoudelijk Waterverkoopreglement (BWVR) - Goedkeuring

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 8 september 2022

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

de heer Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
de heer Filip Watteeuw, schepenen; mevrouw Tine Heyse, schepenen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepenen; de heer Sami Souguir, schepenen; de heer Bram Van Braeckvelt, schepenen; mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepenen; mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepenen; mevrouw Evita Willaert, schepenen; de heer Rudy Coddens, schepenen
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Filip Watteeuw

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 08 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement, hoofdstuk 3 sanering;
- Het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), hoofdstukken 2.3.; 4.2.; 5.3. en 6.2.;
- Het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;
- Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 2.5.3.1, §2.
- Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2004 houdende goedkeuring van de toetreding van de Stad Gent tot de TMVW als zuiveringsvennoot.

Motivering

De gemeenteraad heeft in zitting van 20 december 2004 zijn goedkeuring verleend aan de toetreding van de Stad Gent tot de TMVW als zuiveringsvennoot. Naar aanleiding van de

toetreding van de Stad Gent tot Aquario met ingang van 1 januari 2005 werd op zelfde datum het gebruiksrecht op de gemeentelijke zuiveringsinstallaties en de daarmee gepaard gaande rechten ingebracht en dit volgens de modaliteiten zoals vastgelegd in de statuten van de TMVW en het toetredingsdossier.

Overeenkomstig artikel 2.5.3.1, §2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, kan het Algemeen Waterverkoopreglement door de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk worden aangevuld met een Bijzonder Waterverkoopreglement, voor zover dat niet strijdig is met het Algemeen Waterverkoopreglement en met de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten. TMVW wenst in uitvoering van bovenvermeld artikel een aanvullend bijzonder Waterverkoopreglement inzake sanering op te stellen.

Hiervoor is de inbreng van de gemeente noodzakelijk.

Heden worden door TMVW volgende technische vereisten voor het Bijzonder Huishoudelijk Waterverkoopreglement (BWVR) voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

- **Aansluiting op open gracht grenzend aan perceel**
 - De huisaansluiting op een open gracht grenzend aan een perceel dient uitgevoerd te worden door TMVW.
 - Met betrekking tot de uitstroomconstructie: De afvoerbuis dient afgeschuind te worden en de uitstroomconstructie dient uit 1m² kasseien of gelijkwaardig materiaal te bestaan.

- **Huisaansluitputjes**
 - Aantal: Er dienen twee gescheiden huisaansluitputjes (DWA en RWA) voorzien te worden, ongeacht het stelsel op openbaar domein.
 - Plaats:
De huisaansluitputjes dienen op openbaar domein geplaatst te worden.
Indien op privaat:
De plaatsing van de huisaansluitputjes buitenshuis gebeurt door TMVW.
De plaatsing van de huisaansluitputjes binnenshuis gebeurt steeds door de burger.
 - Type DWA: Het DWA huisaansluitputje dient niet uitgerust te zijn met een stankslot.
 - Type RWA: Het RWA huisaansluitputje dient niet uitgerust te zijn met een stankslot.
 - Materiaal DWA: Het DWA huisaansluitputje dient uit kunststof (PP) te bestaan.
 - Materiaal RWA: Het RWA huisaansluitputje dient uit kunststof (PP) te bestaan.

Storing huisaansluiting

Ingeval van storing van de huisaansluiting op openbaar domein dient de burger TMVW te contacteren.

Voorbehandelingsinstallatie centraal en collectief geoptimaliseerd gebied

Een septische put in centraal en collectief geoptimaliseerd gebied is verplicht.

Een vetvanger voor horecazaken in centraal en collectief geoptimaliseerd gebied is verplicht.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Vragenlijst TMVW

Beslissing

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Artikel 1:

Keurt goed volgende technische bepalingen van het Bijzonder Huishoudelijk Waterverkoopreglement (BWVR):

- **Aansluiting op open gracht grenzend aan perceel**
 - De huisaansluiting op een open gracht grenzend aan een perceel dient uitgevoerd te worden door TMVW.
 - Met betrekking tot de uitstroomconstructie: De afvoerbuis dient afgeschuind te worden en de uitstroomconstructie dient uit 1m² kasseien of gelijkwaardig materiaal te bestaan.

- **Huisaansluitputjes**
 - Aantal: Er dienen twee gescheiden huisaansluitputjes (DWA en RWA) voorzien te worden, ongeacht het stelsel op openbaar domein.
 - Plaats:
 - De huisaansluitputjes dienen op openbaar domein geplaatst te worden.
 - Indien op privaat:
 - De plaatsing van de huisaansluitputjes buitenshuis gebeurt door TMVW.
 - De plaatsing van de huisaansluitputjes binnenshuis gebeurt steeds door de burger.
 - Type DWA: Het DWA huisaansluitputje dient niet uitgerust te zijn met een stankslot.
 - Type RWA: Het RWA huisaansluitputje dient niet uitgerust te zijn met een stankslot.
 - Materiaal DWA: Het DWA huisaansluitputje dient uit kunststof (PP) te bestaan.
 - Materiaal RWA: Het RWA huisaansluitputje dient uit kunststof (PP) te bestaan.

Storing huisaansluiting

Ingeval van storing van de huisaansluiting op openbaar domein dient de burger TMVW te contacteren.

Voorbehandelingsinstallatie centraal en collectief geoptimaliseerd gebied

Een septische put in centraal en collectief geoptimaliseerd gebied is verplicht.
Een vetvanger voor horecazaken in centraal en collectief geoptimaliseerd gebied is verplicht.

2022_CBS_09164 - technische vereisten voor het Bijzonder Huishoudelijk
Waterverkoopreglement (BWVR)