

Dossiernr.	Aanvrager	Adres	Woonplaats	Postcode	Adres ligging	Woonplaats ligging	Type subsidie	Motivering
J2023/0009/EBMO	APOTHEEK PHARMAGO BV	Steenweg 242	Nazareth	9810	Zwijnaardsesteenweg 718	Gent	ramen	U ontvangt geen premie omwille van de voorwaarde in het reglement met betrekking tot de U-waarde van de nieuw geplaatste beglazing. Bij vervanging van beglazing moet de nieuw geplaatste beglazing een U-waarde U_g hebben lager of gelijk aan $1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Het door u geplaatste glas heeft een U-waarde van $1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ en voldoet dus niet aan die voorwaarde.