



## **Opschrift**

Vergadering van 13 juni 2023

Nummer: 2023\_MV\_00365

Onderwerp:

**Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Bruin water in Mendonk en Sint-Kruis-Winkel**

Raadslid(-leden):

Anneleen Van Bossuyt - N-VA

Bevoegd: Filip Watteeuw

## **Omschrijving van de vraag**

Toelichting:

-

Vraag:

Bewoners in delen van Mendonk en Sint-Kruis-Winkel kampen al een tijd met bruin leidingwater. Het probleem deed zich eerder ook al in Wondelgem en Oostakker voor. Oorzaak zijn de gietijzeren buizen, met bijhorende roestvorming, die aan vervanging toe zijn. Begin oktober werden in de pers de nodige werken aangekondigd, deels vanaf november en deels vanaf begin 2023. Aan bewoners in de getroffen straten werden sindsdien gratis fleswater en gratis PMD-zakken uitgedeeld. Ik verneem dat dit tot op heden nog steeds het geval is voor een groep bewoners.

Vandaar mijn vragen:

1. Kan er een stand van zaken gegeven worden van de vervanging van de buizen?
2. Hoeveel straten en bewoners krijgen vandaag nog altijd fleswater en PMD-zakken? Tegen wanneer zullen alle inwoners van Mendonk en Sint-Kruis-Winkel terug van de kraan kunnen drinken?
3. Zijn er eventueel nog andere Gentse wijken of deelgemeenten waar de problematiek gekend is?

## **Antwoord**

Dit is eigenlijk een schriftelijke vraag. De informatie voor uw vraag is opgevraagd bij Farys. Wij hebben hierin geen verantwoordelijkheid en zijn in deze puur een doorgeefluik van informatie.

Voor St. Kruis-Winkeldorp zijn de nieuwe leidingen klaar. Momenteel werkt men aan de huisaansluitingen. Voor het zomerbouwverlof zullen de werken volledig klaar zijn.

De waterbedeling was enkel nodig voor St. Kruis-Winkeldorp. Hier wordt nu aan een 45-tal woningen drinkwater bedeed, totdat deze zijn overgekoppeld aan de nieuwe distributieleiding.

De aanleg van leidingen in Mendonkorp zou klaar zijn tegen begin juli. Aansluitend moet men nog de huisaansluitingen, drukproeven en staalnames inplannen.

Menkdonkorp heeft altijd over 'leidingwater' kunnen beschikken.

Door de investeringen in de vervanging van de distributieleidingen uit grijs gietijzer door PE-leidingen – uitgevoerd tijdens de vorige jaren - zijn de klachten m.b.t. bruin water aanzienlijk verminderd. Farys vervangt dergelijke leidingen steeds bij geplande nutswerken.

---