



2024_CBS_07936 Aanpassen en vernieuwen van de openbare verlichting door nieuwe Interactieve LED-verlichting in de Oude Fortweg te Gent (OV24-A46) - Goedkeuring - Goedkeuring

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 22 augustus 2024

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen
Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Filip Watteeuw

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (Energiebesluit) van 19 november 2010;
- Het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2004, betreffende de verkoop van het openbare verlichtingsnet aan IMEWO, met uitzondering van armaturen, lampen, palen en steunen die eigendom blijven van de stad;
- Het besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2009 inzake de goedkeuring van het Lichtplan Gent II.

Motivering

Naar aanleiding van een verouderde onveilige situatie, wordt het bestaande OV-net ter hoogte van de Oude Fortweg vernieuwd. De vier bestaande verlichtingstoestellen worden vervangen door vier nieuwe standaard interactieve LED-verlichtingstoestellen. Fluvius maakte hiervoor offerte 5000073184-offe/EB op. Alle geplaatste interactieve LED-verlichtingstoestellen zullen gedimd, diepgedimd of gedoofd kunnen worden ten behoeve van de noden die de ruimtelijke context vraagt.

Het spanningsnet met zijn bijhorende technische kasten die de openbare verlichting in Gent

voedt, is historisch zo opgebouwd dat één technische kast meerdere straten of delen van straten omvat. Bijkomend is het een technische noodzakelijkheid om op kastniveau te werken omdat er anders problemen kunnen optreden tijdens het dimmen met de lichtpunten die nog niet verled zijn en die op hetzelfde netwerk/ technische kast zitten van de lichtpunten die wel reeds interactief verled zijn.

Voor het aanpassen en vernieuwen van de openbare verlichting in de Oude Fortweg werd door Fluvius het dossier 5000073184 met plan 5000073184_OV opgemaakt.

De werken omvatten

1. Het plaatsen van 4 palen/steunen
2. Het plaatsen van 4 verlichtingstoestellen
3. Het wegnemen en slopen van 4 palen/steunen
4. Het wegnemen en slopen van 4 verlichtingstoestellen

Detailberekening van de aanvraag voor nieuwe verlichting

1. Aansluiting OV op het net: 4 stuks
2. Materiaal verlichtingstoestellen: 4 stuks
3. Plaatsen verlichtingstoestellen: 4 stuks
4. Materiaal palen/steunen: 4 stuks
5. Plaatsen palen/steunen: 4 stuks

Gedetailleerde beschrijving van het gekozen materiaal

Aantal	Technische specificaties	Kleur
<u>Steunen en Palen</u>		
4 stuks	GEVELSTEUN AG2 X 200	7016
<u>Verlichtingstoestellen</u>		
4 stuks	IVT22_LMS MIC_3K_DN10B_2016_2Z	7016

De geraamde kostprijs op basis van de door IMEWO opgemaakte kostenraming Fluvius 5000073184-offe/EB van 9 juli 2024 bedraagt: 4.342,79 euro + 911.99 euro (21% btw) = 5.254,78 euro. Het huidig opgesteld vermogen voor de lichtarmaturen bedraagt 438 W het nieuw opgesteld vermogen bedraagt 72 W, wat neerkomt op een minverbruik van 1.517,44 kWh/jaar of een minverbruikskost van € 349.01 euro/jaar (rekening houdende met de huidige energieprijzen).

De nieuwe installatie dient klaar te staan om gedimd of gedoofd te kunnen worden in het kader van verdere REG acties.

De toestellen die ons worden voorgesteld door Fluvius, zijn de toestellen die momenteel het best geschikt zijn voor het project. Mocht evenwel bij de effectieve aanvang van het project blijken dat er ondertussen beter geschikte toestellen worden aangeboden door de leveranciers,

dan zal Imewo ons deze voorstellen in een nieuwe offerte. Dit moet ons toelaten de openbare verlichting in dit project uit te voeren volgens de nieuwste verlichtingstechnieken.

Dit besluit wordt overgemaakt aan Fluvius.
Door Fluvius worden bewonersbrieven verspreid.

Financiële informatie

Visum van de financieel directeur:

Status visum:

Vastleggingnummer(s): 4524000986

Voorgestelde uitgaven: € 5.254,78

Gebudgetteerd: Ja

Voor het interactief verleden van de Gentse openbare verlichting werd voor 2025 (= ABB-LEKP-2024), 340.000 euro aan LEKP 2.0-middelen toegekend. Dit dossier is hier een onderdeel van.

Deze gerichte ontvangst is noodzakelijk om het dossier binnen de technische enveloppe te kunnen uitvoeren.

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst*	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Budgetplaats	351349700
Categorie*	I
Subsidiecode	ABB-LEKP-2024
2025	€ 5254,78
Totaal	€ 5.254,78

Verwachte ontvangsten: € 5.138,70

Gebudgetteerd: Ja

Voor 2025 (= ABB-LEKP-2024) werd er 340.000 EUR van de LEKP 2.0-middelen toegewezen aan het versneld verleden van de Gentse openbare verlichting.

Voor 2024 werden er LEKP 2.0 middelen toegewezen om het versneld verleden uit te voeren.

Deze gerichte ontvangst is noodzakelijk om het dossier binnen de technische enveloppe uit te voeren.

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst*	Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
---------	-------------------------------------

Budgetplaats	351349700
Categorie*	I
Subsidiecode	ABB-LEKP-2024
2025	€ 5.138,70
Totaal	€ 5.138,70

Bijgevoegde bijlage(n):

- OV24-A46 Oude Fortweg brief + offerte 5000073184.pdf
- OV24-A46 Oude Fortweg offerteplan 5000073184_OV.pdf

Beslissing

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Keurt goed het aanpassen en vernieuwen van de openbare verlichting in de Oude Fortweg te Gent door Imewo die als distributienetbeheerder instaat voor het beheer en de exploitatie van het openbare verlichtingsnet op het Gentse grondgebied, voor de geraamde kostprijs van 4.342,79 euro + 911.99 euro (21% btw) = 5.254,78 euro. (kenmerk Fluvius: 5000073184-offe/EB)

Artikel 2:

Keurt goed om voor dit dossier gebruik te maken van LEKP 2.0 middelen. Deze nog niet gerichte ontvangst, noodzakelijk om het dossier binnen de technische enveloppe te kunnen uitvoeren, wordt hiermee gericht.

2024_CBS_07936 - Aanpassen en vernieuwen van de openbare verlichting door nieuwe Interactieve LED-verlichting in de Oude Fortweg te Gent (OV24-A46) - Goedkeuring