



---

**2024\_CBS\_09823 Onroerend erfgoed - Toelating onder voorwaarden voor handelingen aan beschermd monument 'Voorhaven: omheining met gietijzeren zuiltjes' - Goedkeuring**

**Beslissing:** Goedgekeurd in besloten vergadering van 17 oktober 2024

**Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:**

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen  
Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen  
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

**Bevoegd:** Filip Watteeuw

**Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

- Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Decreet betreffende het onroerend erfgoed, artikel 6.3.5.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

- Decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013, artikel 6.4.4, § 1;
- Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Decreet betreffende het onroerend erfgoed, artikel 6.3.1 e.v.

**Motivering**

Sinds de Stad Gent erkend is als onroerenderfgoedgemeente (ministerieel besluit van 6 april 2023) dient de Stad in overeenstemming met de regelgeving de aanvragen tot toelating voor handelingen aan of in beschermd onroerend erfgoed waarvoor geen omgevingsvergunning vereist is, te behandelen. Zonder dergelijke toelating kunnen de desbetreffende handelingen niet worden aangevat.

Op datum van 23/09/2024 ontving de Stad Gent een aanvraag van Stad Gent - dienst Facility Management, Botermarkt 1, 9000 Gent tot toelating voor handelingen aan of in beschermd monument 'Voorhaven: omheining met gietijzeren zuiltjes' op het adres Voorhavenlaan z.nr., 9000 Gent.

Dit goed is beschermd als monument bij besluit van 20/11/1996 omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde, industrieel-archeologische waarde in casu architectuurhistorische waarde.

De handelingen betreffen: Herstellen schade aan historisch hekwerk Voorhavenlaan n.a.v. diverse aanrijdingen.

Na onderzoek blijkt dat de werken tot doel hebben schade aan het hekwerk te herstellen. Deze schade is een gevolg van diverse aanrijdingen ten gevolge van de werf van het nieuwbouwproject 'Kaai24'. De aanrijdingen gebeurden ter hoogte van de originele poorten die toegang gaven tot de werf, waarbij ook de aansluitende historische muurtjes en penanten met arduinen afwerking zwaar beschadigd zijn geraakt. De werf is ondertussen beëindigd.

Doel van de restauratiewerken is het terug vervolledigen van de ontbrekende afsluitingen en de bijhorende poorten. De werken omvatten:

- het terugplaatsen en herstellen van de gedemonteerde en beschadigde stukken van het metaalwerk, zijnde de poorten, de zuilen en het tussenliggende hekwerk
- alsook het ontroesten en schilderen van deze onderdelen
- het herstellen van het beschadigd metselwerk van de keermuren en penanten
- het herstellen van de natuurstenen afdekkingen

De werken beogen het herstel van het hekwerk naar oorspronkelijke toestand (actief behoudsbeginsel). Ze doen geen afbreuk aan de erfgoedwaarde van het pand als ze voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Er wordt bijgevolg voorgesteld toelating te verlenen voor handelingen aan of in beschermd monument 'Voorhaven: omheining met gietijzeren zuiltjes' gelegen te Voorhavenlaan z.nr., 9000 Gent onder de volgende voorwaarden:

- Indien er metalen elementen moeten aangevuld of gereconstrueerd worden, moet de technische tekening ter goedkeuring voorgelegd worden.
- De kleur en glansgraad van het verfsysteem van de metalen onderdelen moet identiek zijn als het bestaande. De exacte kleurcode en technische fiche van het verfsysteem moet ter goedkeuring voorgelegd worden.
- De technische fiches van nieuwe toe te voegen elementen zoals het nieuwe slot en de nieuwe vastzetelementen (zodat de poorten in geopende stand kunnen vastgezet worden) moeten ter goedkeuring voorgelegd worden. Ze zijn sober, niet opvallend en worden in dezelfde kleur als het hekwerk geschilderd.
- De bekapping van de nieuwe blauwe hardsteen moet identiek zijn aan de originele bekapping.
- De voegen tussen de dekstenen onderling en tussen onderkant kolom en bovenkant arduinen dekstenen moeten voorzien worden met een kalkvoeg. Een elastische kit op basis van polysulfide, zoals voorzien in het bestek wordt niet goedgekeurd.

### **Bijgevoegde bijlage(n):**

- Affiche Voorhavenlaan z.n.

– Brief Voorhavenlaan z.n.

### **Niet-digitale bijlage(n):**

Het dossier is raadpleegbaar bij de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg.

### **Beslissing**

**Beslist het volgende:**

#### **Artikel 1:**

Verleent toelating aan Stad Gent - dienst Facility Management, Botermarkt 1, 9000 Gent voor handelingen aan beschermd monument 'Voorhaven: omheining met gietijzeren zuiltjes' gelegen te Voorhavenlaan z.nr., 9000 Gent, meer bepaald voor herstellen schade aan historisch hekwerk Voorhavenlaan n.a.v. diverse aanrijdingen, onder de volgende voorwaarden:

- Indien er metalen elementen moeten aangevuld of gereconstrueerd worden, moet de technische tekening ter goedkeuring voorgelegd worden.
- De kleur en glansgraad van het verfsysteem van de metalen onderdelen moet identiek zijn als het bestaande. De exacte kleurcode en technische fiche van het verfsysteem moet ter goedkeuring voorgelegd worden.
- De technische fiches van nieuwe toe te voegen elementen zoals het nieuwe slot en de nieuwe vastzetelementen (zodat de poorten in geopende stand kunnen vastgezet worden) moeten ter goedkeuring voorgelegd worden. Ze zijn sober, niet opvallend en worden in dezelfde kleur als het hekwerk geschilderd.
- De bekapping van de nieuwe blauwe hardsteen moet identiek zijn aan de originele bekapping.
- De voegen tussen de dekstenen onderling en tussen onderkant kolom en bovenkant arduinen dekstenen moeten voorzien worden met een kalkvoeg. Een elastische kit op basis van polysulfide, zoals voorzien in het bestek wordt niet goedgekeurd.

2024\_CBS\_09823 - Onroerend erfgoed - Toelating onder voorwaarden voor handelingen aan beschermd monument 'Voorhaven: omheining met gietijzeren zuiltjes'