

Dossiernr.	Soort aanvrager	Aanvrager	Adres	Woonplaats	Postcode	Ondernemingsnr.	BTW-plichtig	Adres ligging	Woonplaats ligging	Postcode ligging	Type subsidie	Motivering
J2024/0274/KI	Bedrijf	IPNG nv	Gillebulk 6	Sint-Martens-Latem	9830	472224506	Ja	Prosper Van Langendonckstraat 30	Gentbrugge	9050	Groendak	Het subsidiereglement stelt dat de substraatlaag minimum 6 cm dik moet zijn en uit een los en natuurlijk materiaal bestaan. Een extra waterbergende laag mag niet meegerekend worden in de gevraagde dikte. De aangelegde substraatlaag heeft hier een dikte van 20 mm.
J2024/0275/KI	Bedrijf	IPNG nv	Gillebulk 6	Sint-Martens-Latem	9830	472224506	Ja	Prosper Van Langendonckstraat 30	Gentbrugge	9050	Infiltratievoorziening	infiltratievoorziening geen verplichting mag zijn die voortkomt uit de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater of het Algemeen Bouwreglement. De wadi maakt deel uit van een omgevingsvergunning en was verplicht door de gewestelijke verordening.