

Dossiernr.	Soort aanvrager	Aanvrager	Adres	Woonplaats	Postcode	Ondernemingsnummer.	BTW-plichtig	Adres ligging	Woonplaats ligging	Postcode ligging	Type subsidie	Motivering
J2024/0258/KI	Bedrijf	Thuispunt Gent	Lange Steenstraat 54	Gent	9000	BE0400032156	Ja	Filaturestraat 42-48	Gent	9000	Groendak	Het subsidiereglement stelt dat het buffervolume minimum 35 l/m ² moet bedragen. Het groendak buffert 34 l/m ² en voldoet niet aan de voorwaarde van het subsidiereglement.
J2025/0085/KI	Bedrijf	Maaket	Tapuitstraat 9	Gent	9000	BE0667604676	Ja	Panterschipstraat 159	Gent	9000	Groendak	De factuur van MBCL BV voor de aanleg van een groendak kan niet in aanmerking komen voor subsidie aangezien de aanleg van het groendak reeds gebeurde in 2023 en gefactureerd werd op 10/04/2024. Er kan geen subsidie worden bekomen wanneer er zonnepanelen op het groendak worden geplaatst. Zie ook mailverkeer van 06/05/2025.