

Dossiernr.	Soort aanvrager	Aanvrager	Adres	Woonplaats	Postcode	Adres ligging	Woonplaats ligging	Postcode ligging	Type subsidie	Factuurdatum	Motivering
J2025/0039/KI	Bedrijf	Mossel noch Vis	Rabotstraat 25	Gent	9000	Rabotstraat 25	Gent	9000	Groendak	19/06/2024	Het buffervolume van de substraatlaag bedraagt 7 cm x 4,2 L/m ² = 29,4 L/m ² en voldoet hiermee niet aan de gevraagde 35 L/m ² . De drainagelaag G10 kan niet meegerekend worden aangezien deze geen waterbuffer heeft.