



---

**2025\_CBS\_08386 Subsidie voor klimaatadaptieve ingrepen - 1 dossier - Weigering**

**Beslissing:** Goedgekeurd in besloten vergadering van 25 september 2025

**Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:**

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter  
Hafsa El-Bazioui, schepenen; Astrid De Bruycker, schepenen; Sofie Bracke, schepenen; Evita Willaert, schepenen; Joris Vandenbroucke, schepenen; Bram Van Braeckvelt, schepenen; Burak Nalli, schepenen; Filip Watteeuw, schepenen; Christophe Peeters, schepenen  
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, adjunct-algemeendirecteur

**Bevoegd:** Filip Watteeuw

**Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56 §1;  
Het 'Subsidiereglement voor klimaatadaptieve ingrepen voor de periode 2023 - 2025',  
goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2022, artikel 22, § 1.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

Het 'Subsidiereglement voor klimaatadaptieve ingrepen voor de periode 2023 - 2025',  
goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2022.

**Motivering**

Het college van burgemeester en schepenen kan subsidie verlenen voor het uitvoeren van klimaatadaptieve ingrepen, binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten en volgens de voorwaarden en modaliteiten van het 'Subsidiereglement voor klimaatadaptieve ingrepen voor de periode 2023 - 2025'. De aanvrager kan na de uitvoering van de werken een subsidieaanvraag indienen. De Dienst Milieu en Klimaat onderzoekt de aanvraag met bewijsstukken en adviseert het college. Het college neemt een beslissing over de toekenning van de subsidie.

1 dossier werd ingediend met het oog op een subsidiëring op basis van voormeld reglement. Het dossier is conform het reglement.

De Dienst Milieu en Klimaat onderzocht de subsidieaanvraag en adviseert het college van burgemeester en schepenen om subsidie te weigeren, aangezien de aanvraag niet aan één of meerdere voorwaarden van het subsidiereglement voldoet. De reden van de weigering staat vermeld op de bij dit besluit gevoegde lijst.

**Bijgevoegde bijlage(n):**

- Subsidiereglement 2023-2025
- Overzichtslijst (deel van de beslissing)

**Niet-digitale bijlage(n):**

Het dossier is ter inzage bij de Dienst Milieu en Klimaat.

**Beslissing**

**Beslist het volgende:**

**Artikel 1:**

Weigert een subsidie op basis van het 'Subsidiereglement voor klimaatadaptieve ingrepen voor de periode 2023 - 2025' voor 1 dossier die wordt vermeld op de bij dit besluit gevoegde en er integraal deel van uitmakende lijst.

2025\_CBS\_08386 - Subsidie voor klimaatadaptieve ingrepen - 1 dossier

Dossiernr.	Soort aanvrager	Aanvrager	Adres	Woonplaats	Postcode	Adres ligging	Woonplaats ligging	Postcode ligging	Type subsidie	Factuurdatum	Motivering
J2025/0039/KI	Bedrijf	Mossel noch Vis	Rabotstraat 25	Gent	9000	Rabotstraat 25	Gent	9000	Groendak	19/06/2024	Het buffervolume van de substraatlaag bedraagt 7 cm x 4,2 L/m <sup>2</sup> = 29,4 L/m <sup>2</sup> en voldoet hiermee niet aan de gevraagde 35 L/m <sup>2</sup> . De drainagelaag G10 kan niet meegerekend worden aangezien deze geen waterbuffer heeft.