

Dossiernr.	Aanvrager	Adres	Woonplaats	Postcode	Adres ligging	Woonplaats ligging	Type subsidie	Motivering
J2025/0006/EBMO	Architects for Future bv	Baarledorpstraat 26	Drongen	9031	Baarledorpstraat 26	Drongen	isolatie	U ontvangt geen isolatiepremie omwille van de voorwaarde in het reglement: "De dakisolatie moet in totaal minstens een Rd-waarde hebben die groter is of gelijk aan 4,7." De dakisolatie bestaat uit één laag of uit verschillende direct aan elkaar aansluitende lagen samen (zonder onderdak of afwerking). De door u aangebrachte isolatie heeft een Rd-waarde van 4,40 en voldoet dus niet aan die voorwaarde.
J2025/0009/EBMO	Architects for Future bv	Baarledorpstraat 26	Drongen	9031	Baarledorpstraat 26	Drongen	warmtepomp	Het reglement stelt dat facturen op datum van ontvangst van de aanvraag niet ouder mogen zijn dan 12 maand. Uw factuur dateert van 28/02/2024 . Wij kregen uw aanvraag op 31/03/2025.  Lucht-lucht warmtepompen komen niet in aanmerking voor subsidie.
J2025/0020/EBMO	De Toekomst(El Mustaqbal)	Rerum-Novarumplein 9	Gent	9000	Rerum-Novarumplein 1	Gent	isolatie	U ontvangt geen isolatiepremie omwille van de voorwaarde in het reglement: "De dakisolatie moet in totaal minstens een Rd-waarde hebben die groter is of gelijk aan 4,7." De dakisolatie bestaat uit één laag of uit verschillende direct aan elkaar aansluitende lagen samen (zonder onderdak of afwerking). De door u aangebrachte isolatie heeft een Rd-waarde van 4,50 en voldoet dus niet aan die voorwaarde.
J2025/0033/EBMO	LOT FOOD SERVICES	Boerderijstraat 85	Gent	9000	Boerderijstraat 85	Gent	isolatie	Het reglement stelt dat facturen op datum van ontvangst van de aanvraag niet ouder mogen zijn dan 12 maand. Uw factuur dateert van 30/03/2024 . Wij kregen uw aanvraag op 17/09/2025.
J2025/0034/EBMO	LOT FOOD SERVICES	Boerderijstraat 85	Gent	9000	Boerderijstraat 85	Gent	ramen	Het reglement stelt dat facturen op datum van ontvangst van de aanvraag niet ouder mogen zijn dan 12 maand. Uw factuur dateert van 12/08/2024 . Wij kregen uw aanvraag op 17/09/2025.

J2025/0041/EBMO	DIGT CONSULTING BV	Roeselaarsestraat 1	Ardoorie	8850	Muidepoort 44-46	Gent	ramen	Het subsidiereglement stelt dat de werken moeten voltooid zijn op het moment van de subsidieaanvraag. De werken moeten voor dit pand nog uitgevoerd worden.
-----------------	--------------------	---------------------	----------	------	------------------	------	-------	---