



2025_CBS_08892 OMV_2025113739 - melding voor de exploitatie van een tijdelijke ijspiste met koelgroep - Gentse Winterfeesten 2025 - Emile Braunplein, 9000 Gent - Aktename

Beslissing: in besloten vergadering van 16 oktober 2025

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
Hafsa El-Bazioui, schepenen; Astrid De Bruycker, schepenen; Sofie Bracke, schepenen; Joris Vandembroucke, schepenen; Bram Van Braeckvelt, schepenen; Burak Nalli, schepenen; Filip Watteeuw, schepenen; Christophe Peeters, schepenen
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Filip Watteeuw

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

Motivering

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

Marlène De Backer met als contactadres Brugsesteenweg 53, 8450 Bredene heeft een aanvraag (OMV_2025113739) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2025.

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

- Onderwerp: de exploitatie van een tijdelijke ijspiste met koelgroep - Gentse Winterfeesten 2025
- Adres: Emile Braunplein 40, 9000 Gent
- Kadastrale gegevens: afdeling 3 sectie C nr. 410/2 _

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 7 oktober 2025.

OMSCHRIJVING MELDING

1. BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

De melding heeft betrekking op de exploitatie van een tijdelijke ijspiste met koelgroep - Gentse Winterfeesten 2025.

Volgende rubrieken worden gemeld:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid
3.4.1°a)	lozen (zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria (tot en met 2 m ³ /u) Er wordt geen afvalwater geproduceerd door de koelinstallatie. Deze draait in een gesloten circuit. Het enige voorkomende afvalwater is smeltwater afkomstig van ijs (ijsschaatspiste) dat aangemaakt wordt met leidingwater klasse 3 Nieuw	2 m ³ /uur
16.3.2°a)	koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) 1 koelgenerator WCHP400 klasse 3 Nieuw	155 kW

2. HISTORIEK

Volgende relevante vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

- * Op 21/12/2018 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het exploiteren van een tijdelijke openluchtijspiste met bijbehorende koelgroep. (OMV_2018126640)
- * Op 14/08/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het exploiteren van een tijdelijke openluchtijspiste met bijbehorende koelgroep – periode van 20/11/2019 tot en met 10/01/2020. (OMV_2019074803)
- * Op 10/09/2020 werd een aktename afgeleverd voor het exploiteren van een tijdelijke openluchtijspiste met bijbehorende koelgroep- gentse winterfeesten 2020 - periode van 10 december tot en met 31 december 2020. (OMV_2020106197)
- * Op 23/09/2021 werd een aktename afgeleverd voor de exploitatie van een ijspiste in openlucht tijdens de gentse winterfeesten 2021. (OMV_2021141484)
- * Op 01/09/2022 werd een aktename afgeleverd voor het exploiteren van een tijdelijke openluchtijspiste met bijbehorende koelgroep - gentse winterfeesten 2022. (OMV_2022110975)

BEOORDELING MELDING

3. TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

Het project ligt in woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005). De locatie is volgens dit RUP gelegen in Artikel 0: Afbakeningslijn grootstedelijk gebied Gent.

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

4. NATUURTOETS

De aangevraagde activiteiten veroorzaken geen uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen.

Het bedrijfsafvalwater wordt geloosd in de riolering.

Het project zal geen betekenisvolle aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

Hieruit wordt besloten dat de melding de natuurtoets doorstaat.

5. OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

In de aanvraag worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. Er wordt dus aangenomen dat de aanvraag zich situeert binnen de afgeleverde omgevingsvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen. Er mogen geen stedenbouwkundige handelingen gebeuren zonder vergunning.

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

Algemeen

Termijn

De Gentse Winterfeesten 2025 lopen van donderdag 4 december 2025 tot en met woensdag 31 december 2025.

De exploitant geeft in het aanvraagdossier aan dat de warmtepompkoeler vanaf 26 november 2025 geplaatst kan worden en ten laatste tegen 5 januari 2026 terug opgehaald zal worden. De aktename van de melding wordt derhalve beperkt tot de periode van 26 november 2025 tot en met 5 januari 2026.

Aspect afvalwater

De inrichting ligt in centraal gebied volgens het zoneringsplan van de Stad Gent.

Het afvalwater dat na de activiteiten ontstaat bestaat uit gesmolten ijs en wordt geloosd in de openbare riolering van Emiel Braunplein (max. 2 m³/uur – max. 48 m³/dag – max. 60 m³/jaar).

Het bedrijfsafvalwater moet te allen tijde voldoen aan de algemene en sectorale lozingsnormen van Vlarem II. Voor parameters die niet opgenomen zijn bij de sectorale parameters mag er niet geloosd worden boven de indelingscriteria (vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen) van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het Vlarem). Conform artikel 4.2.3.1. van Vlarem II mogen de gevaarlijke stoffen, die in concentraties voorkomen die hoger zijn dan de indelingscriteria, enkel geloosd worden indien in de vergunning emissiegrenswaarden vastgelegd zijn.

Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II.

De controle-inrichting dient voorzien te zijn van een meetgoot, (bij voorkeur) opgebouwd volgens de in bijlage 4.2.5.1. van Vlarem II gevoegde omschrijving en gestelde eisen of een andere evenwaardige meetmogelijkheid.

Deze elementen worden opgenomen als opmerking.

Aspect lucht

Het gebruikte koelmiddel in de warmtepompkoeler is R-410A.

De warmtepompkoeler dient onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van Vlarem II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energieskundige overeenkomstig VLAREL.

De warmtepompkoeler bevat een hoeveelheid koelmiddel in ton CO₂-equivalent = 50 ton waardoor ze conform Vlarem II zesmaandelijks moet onderzocht worden op goed functioneren en op mogelijke lekverliezen door een erkende koeltechnicus. Wanneer een permanent lekdetectiesysteem aanwezig is mag de controlefrequentie worden gehalveerd.

De exploitant moet het relatief lekverlies (kg toegevoegd koelmiddel ten opzichte van totale koelmiddelinhoud installatie) te allen tijden beperken tot 5% per jaar (artikel 5.16.3.3.§6 van Vlarem II). Bij controles dient het gebruikte koelmiddel op jaarbasis berekend te worden ten opzichte van de koelmiddelinhoud. Bij een RLV van meer dan 10% tijdens twee opeenvolgende kalenderjaren, dient de installatie buiten bedrijf gesteld te worden.

Deze elementen worden opgenomen als opmerking.

Aspect geluid

Er wordt één warmtepompkoeler van 155 kW geplaatst.

In het dossier is een technische fiche opgenomen van de koelinstallatie. Uit deze fiche blijkt dat het Sound Pressure Level op een afstand van 10 meter 61 dB(A) bedraagt.

De warmtepompkoeler dient afgeschermd te zijn met geluidsisolerend materiaal. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

Voor trillingen bevat Vlarem geen milieukwaliteitsnormen. Wel stelt Vlarem II in artikel 4.1.3.2 dat de exploitant als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen dient te stellen om de

buurt niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid, trillingen, niet-ioniserende stralingen, licht en dergelijke meer. Indien de exploitant een correct beeld wil krijgen van de naleving van artikel 4.1.3.2 van Vlarem II en de vigerende geluidsnormen, dient een onderzoek te gebeuren door een erkend milieudeskundige geluid en trillingen (<https://www.vlaanderen.be/erkenning-als-milieudeskundige-geluid-en-trillingen>).

Er dient te allen tijde te worden voldaan aan de geluidsnormen van Vlarem II.

Deze elementen worden opgenomen als opmerking.

Aspect energie

In het dossier is geen aanwezig betreffende het aspect energie.

Volgende maatregelen worden opgenomen als bijzondere voorwaarde:

- * De restwarmte van de chiller dient gebruikt te worden om de ruimte van de schaatsverhuur gedeeltelijk te verwarmen.
- * 8 cm dikke isolatieplaten dienen voorzien te worden aan de onderzijde van de ijslaag en de slangen van en naar het buffervat en het buffervat zelf dienen voorzien te worden van een isolerende tape/case.
- * de piste dient bij sluiting afgedekt te worden.
- * de ijsdikte dient dagelijks gecontroleerd te worden en de instellingen van de koelinstallatie dient aangepast te worden naargelang de weeromstandigheden, bij koude temperaturen dient de installatie op lagere capaciteit te draaien.
- * Het energie- en waterverbruik van de ijspiste moet gemonitord en geregistreerd worden (minstens op dagbasis), vanaf de start van de opbouw t.e.m. einde afbraak. Uiterlijk 15 januari 2026 dient deze rapportage overgemaakt te worden aan Dienst Milieu en Klimaat van Stad Gent (milieuenklimaat@stad.gent), met vermelding van het dossiernummer.

CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving. De gevraagde melding wordt geakteerd.

Volgende rubrieken worden geakteerd:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid
3.4.1°a)	lozen (zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria (tot en met 2 m ³ /u) Er wordt geen afvalwater geproduceerd door de koelinstallatie. Deze draait in een gesloten circuit. Het enige voorkomende afvalwater is smeltwater afkomstig van ijs (ijsschaatspiste) dat aangemaakt wordt met leidingwater Nieuw	2 m ³ /uur

16.3.2°a)	koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) 1 koelgenerator WCHP400 Nieuw	155 kW
-----------	---	--------

TERMIJN

De aktename wordt verleend voor een termijn van 26 november 2025 tot en met 5 januari 2026.

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

Beslissing

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Marlène De Backer voor de exploitatie van een tijdelijke ijspiste met koelgroep - Gentse Winterfeesten 2025, gelegen Emile Braunplein 40, 9000 Gent, met inrichtingsnummer 20200813-0017, omvattende volgende rubrieken:

Rubriek	Conclusie	Omschrijving	Hoeveelheid
3.4.1°a)	Aktename	lozen (zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria (tot en met 2 m ³ /u) Er wordt geen afvalwater geproduceerd door de koelinstallatie. Deze draait in een gesloten circuit. Het enige voorkomende afvalwater is smeltwater afkomstig van ijs (ijsschaatspiste) dat aangemaakt wordt met leidingwater (Nieuw)	2 m ³ /uur
16.3.2°a)	Aktename	koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) 1 koelgenerator WCHP400 (Nieuw)	155 kW

Artikel 2:

De aktenaam is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Bijzondere voorwaarden voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

1. De warmtepompkoeler dient afgeschermd te zijn met geluidsisolerend materiaal.

2. Energie

* De restwarmte van de chiller dient gebruikt te worden om de ruimte van de schaatsverhuur gedeeltelijk te verwarmen.

* 8 cm dikke isolatieplaten dienen voorzien te worden aan de onderzijde van de ijslaag en de slangen van en naar het buffervat en het buffervat zelf dienen voorzien te worden van een isolerende tape/case.

* de piste dient bij sluiting afgedekt te worden.

* de ijsdikte dient dagelijks gecontroleerd te worden en de instellingen van de koelinstallatie dient aangepast te worden naargelang de weeromstandigheden, bij koude temperaturen dient de installatie op lagere capaciteit te draaien.

* Het energie- en waterverbruik van de ijspiste moet gemonitord en geregistreerd worden (minstens op dagbasis), vanaf de start van de opbouw t.e.m. einde afbraak. Uiterlijk 15 januari 2026 dient deze rapportage overgemaakt te worden aan Dienst Milieu en Klimaat van Stad Gent (milieuklimaat@stad.gent), met vermelding van het dossiernummer.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigatie, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

Artikel 3:

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Afvalwater

* Het bedrijfsafvalwater moet te allen tijde voldoen aan de algemene en sectorale lozingsnormen van VlareM II. Voor parameters die niet opgenomen zijn bij de sectorale parameters mag er niet geloosd worden boven de indelingscriteria (vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen) van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VlareM). Conform artikel 4.2.3.1. van VlareM II mogen de gevaarlijke stoffen, die in concentraties voorkomen die hoger zijn dan de indelingscriteria, enkel geloosd worden indien in de vergunning emissiegrenswaarden vastgelegd zijn.

* Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VlareM II.

* De controle-inrichting dient voorzien te zijn van een meetgoot, (bij voorkeur) opgebouwd volgens de in bijlage 4.2.5.1. van VlareM II gevoegde omschrijving en gestelde eisen of een andere evenwaardige meetmogelijkheid.

Lucht

* De warmtepompkoeler dient onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van Vlarem II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energiesdeskundige overeenkomstig VLAREL.

* De warmtepompkoeler bevat een hoeveelheid koelmiddel in ton CO₂-equivalent = 50 ton waardoor ze conform Vlarem II zesmaandelijks moet onderzocht worden op goed functioneren en op mogelijke lekverliezen door een erkende koeltechnicus. Wanneer een permanent lekdetectiesysteem aanwezig is mag de controlefrequentie worden gehalveerd.

* De exploitant moet het relatief lekverlies (kg toegevoegd koelmiddel ten opzichte van totale koelmiddelinhoud installatie) te allen tijden beperken tot 5% per jaar (artikel 5.16.3.3.§6 van Vlarem II). Bij controles dient het gebruikte koelmiddel op jaarbasis berekend te worden ten opzichte van de koelmiddelinhoud. Bij een RLV van meer dan 10% tijdens twee opeenvolgende kalenderjaren, dient de installatie buiten bedrijf gesteld te worden.

Geluid/trillingen

* Voor trillingen bevat Vlarem geen milieukwaliteitsnormen. Wel stelt Vlarem II in artikel 4.1.3.2 dat de exploitant als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen dient te stellen om de buurt niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid, trillingen, niet-ioniserende stralingen, licht en dergelijke meer. Indien de exploitant een correct beeld wil krijgen van de naleving van artikel 4.1.3.2 van Vlarem II en de vigerende geluidsnormen, dient een onderzoek te gebeuren door een erkend milieudeskundige geluid en trillingen (<https://www.vlaanderen.be/erkenning-als-milieudeskundige-geluid-en-trillingen>).

* Er dient te allen tijde te worden voldaan aan de geluidsnormen van Vlarem II.

Belangrijke bepalingen

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren vanaf de aanplakking van de meldingsakte.

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : 'BEKENDMAKING MELDINGSAKTE'.

Verval

De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
- 2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte aanvangt.

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke

mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscollleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscollleges,
 - het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 - het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscollleges.
- Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (<http://www.dbr.be/vergunningsbetwistingen>)

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

2025_CBS_08892 - OMV_2025113739 - melding voor de exploitatie van een tijdelijke ijspiste met koelgroep - Gentse Winterfeesten 2025 - Emile Braunplein, 9000 Gent - Aktename