

Dossiernr.	Aanvrager	Adres	Woonplaats	Postcode	Adres ligging	Woonplaats ligging	Type subsidie	Motivering
J2025/0046/EBMO	Werk.lokaal	Antwerpsesteenweg 308	Sint-Amandsberg	9040	Antwerpsesteenweg 308	Sint-Amandsberg	isolatie	U ontvangt geen isolatiepremie omwille van de voorwaarde in het reglement: "De dakisolatie moet in totaal minstens een Rd-waarde hebben die groter is of gelijk aan 4,7." De dakisolatie bestaat uit één laag of uit verschillende direct aan elkaar aansluitende lagen samen (zonder onderdak of afwerking). De door u aangebrachte isolatie heeft een Rd-waarde van 4,55 en voldoet dus niet aan die voorwaarde.